

## Marché de SERVICE– procédure adaptée

# ENTRETIEN Carillon, Horloge, Paratonnerre Eglise Saint-Folquin

## DOSSIER DE CONSULTATION

### 1-RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION

**Date limite de remise des offres : mardi 12 juin 2012 à 17 heures**

#### RENSEIGNEMENTS à destination des candidats

**ADRESSER les offres à :**

**Mairie d'Esquelbecq**

1, rue Gabriel Deblock - 59470 ESQUELBECQ

#### **CONTACTS :**

**Renseignements administratifs :** Marie-Annick WULLENS

Tel. 03 28 65 85 65 - fax. 03 28 65 85 66 - Email [dgsesquelbecq@orange.fr](mailto:dgsesquelbecq@orange.fr)

**Renseignements techniques :** Vincent LAMS Email [comptaesquelbecq@orange.fr](mailto:comptaesquelbecq@orange.fr)

#### **HORAIRES d'ouverture de la mairie au public**

lundi, jeudi : 9h-13h

mardi, mercredi, vendredi : 9h-13h et 14h-17h

samedi : 10h-12h

### **1. OBJET**

La présente consultation concerne la vérification périodique des installations du carillon, de l'horloge et du paratonnerre de l'église Saint-Folquin d'ESQUELBECCQ.

### **2. EFFET**

Le marché prend effet à la signature de l'acte d'engagement par les deux parties à dater du **1<sup>er</sup> juin 2012**.

La durée du marché est de 5 années par renouvellement à l'échéance 4 fois par tacite reconduction.

### **3. PRESENTATION DES OFFRES – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES**

Tout prestataire (ou groupement) peut soumissionner dès lors qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction stipulée au code des marchés publics.

Chaque candidat présentera un dossier complet :

- acte d'engagement (AE) signé ;
- cahier des charges signé ;
- bordereau des prix unitaires
- déclaration du candidat : DC5, DC6 ; pour l'intermédiaire, un complément au DC5 relatif au contenu du pouvoir dont il dispose ; lettre de candidature : DC4 ; certificats sociaux et fiscaux ; attestation d'assurance de la responsabilité professionnelle et attestation de garantie financière suivant code des assurances
- moyen en personnel
- références

Les offres doivent parvenir en mairie portant la mention « **MARCHÉ d'ENTRETIEN – Carillon, Horloge, Paratonnerre** ».

Date limite de réception des offres : **mardi 12 juin 2012 à 17 heures en mairie.**

### **4. JUGEMENT DES OFFRES**

Les critères qui seront pris en compte sont :

- Références : 20 %
- Valeur technique : 40%
- Coût : 40 %

### **5. CAHIER DES CHARGES**

Le dossier peut être téléchargé sur le site de la mairie d'Esquelbecq à l'adresse suivante : [www.esquelbecq.com](http://www.esquelbecq.com) rubrique - La Commune – puis – Marchés Publics - ou retiré en mairie aux heures d'ouverture au public.

## 2 – CAHIER DES CHARGES

### ENTRETIEN

#### Carillon, horloge, paratonnerre de l'église Saint-Folquin

- Forfait relatif au service d'entretien des systèmes électriques ou autres qui assurent le fonctionnement de l'horloge, des cloches de volée et du carillon de l'église suivant sa composition. 3 visites annuelles pour le graissage général et vérification détaillée et mise au point de chaque appareil.
- Forfait pour la vérification annuelle du paratonnerre
- Les pièces usagées seront facturées en sus.
- Le dépannage ponctuel à la demande de la mairie sera réalisé dans les 5 jours.
- Toute défectuosité due à l'usure et nécessitant le remplacement d'une partie ou de la totalité du matériel sera signalé à Monsieur le Maire et fera l'objet d'un devis de remise en état.
- Formule de révision des prix à préciser.
- Sous-traitance des vérifications et entretien paratonnerre possible

### COMPOSITION

#### **SACRISTIE :**

1 commande centrale OPUS 10 cloches en volée et tintement (capacité 14 relais) avec antenne synchro France inter

Sonneries des  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  et heures avec compte coups répétés

1 tableau de commande pour 4 cloches en volée, 4 tintements, glas, minuterie, voyant de contrôle

#### **EGLISE**

1 armoire comprenant :

1 clavier manuel de commande du carillon sur 25 cloches

1 système récepteur audio

#### **CLOCHER**

4 cloches de volée sur jougs à paliers billes avec moteur de volée et moteur de tintement

1 mouvement récepteur avec minuterie pour commande du cadran extérieur de clocher

1 carillon comprenant :

19 cloches avec moteurs de tintement

1 armoire avec contacteurs triphasés Petercem

1 émetteur pour système audio (clavier manuel)

#### **PARATONNERRE**

Parafoudre BP 15 TETRA res 15 avec réserve de sécurité Res et contact de télésignalisation, onde 10/350 us (microseconde) mis en conformité à la législation en vigueur en février 2011.

**Nature de vérification**

- \* de la pointe (examen oculaire)
  - \* des conducteurs de descente (cheminement et continuité électrique)
  - \* de la/ des gaine(s) de protection
  - \* du respect des distances de sécurité et/ou présence des liaisons équipotentielle
  - \* des fixations mécaniques des différents éléments de l'installation
  - \* de l'équipotentialité des terres paratonnerres avec la terre du réseau électrique du bâtiment
  - \* qu'aucune extension ou modification du bâtiment ou du voisinage ne nécessite la mise en place de protection complémentaire
  - \* du parafoudre au tableau électrique général
- 

ESQUELBECQ le 2 MAI 2012.